

«О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях».

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры Воздуха составляют:

18 – 24⁰С - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

17 – 20⁰С - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;

20 – 24⁰С - спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;

20 – 22⁰С - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;

19 – 21⁰С – санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22 – 24⁰С - Приемные, игровые ясельных групповых ячеек;

21 – 23⁰С - Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;

19 – 20⁰С – Спальни всех групповых ячеек;

22 – 24⁰С – Помещения медицинского назначения;

25 – 26⁰С – Раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.